



ÖLIPÜÜDUR ENS 30

I-KLASS, NS 30

Maksimaalne vooluhulk 30 l/s.

h = sisendtoru sügavus maapinnast

h = _____ mm

Märkused: _____

1	Püüduki korpus	klaasplast	Ø1500, L=4000	1
2	Sisend-/väljundtoru	PVC	De250	2
3	Õhutustoru ühenduskoht	PVC	De110	1
4	Õlikihi eraldamise toru	PVC	De160	1
5	Luuk	malm	Ø600, 40 t	2
6	Teeninduspüstik	klaasplast	Ø600	1
7	Hoolduskaev	klaasplast	Ø800/600	1
	HK 1 (vali sobiv-x)	<input type="checkbox"/>	h= 900-1300	
	HK 2	<input type="checkbox"/>	h=1300-1700	
	HK 3	<input type="checkbox"/>	h=1700-2100	
	HK 4	<input type="checkbox"/>	h=2100-2500	
8	Alarmseade (vali sobivad andurid-x)	<input type="checkbox"/>	õlikihi anduriga	1
		<input type="checkbox"/>	paisutusanduriga	
9	Andmedastusseade (vali-x)	<input type="checkbox"/>	SMS-alarm	1
10	Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)		765 dm ³	
11	Kasulik maht		5450 dm ³	
12	Koalisaator			2
13	Sadul teeninduspüstikule ja hoolduskaevule			2

Kliendijoonise nimetus: ÖLIPÜÜDUR ENS 30

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava: 1:35
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	

CE
EN 858-1